

MUNICÍPIO DE ALCOUTIM		CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO <sup>1</sup> DO CONCELHO DE ALCOUTIM					EDITAL	
Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).							4.º TRIMESTRE 2015 1 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	72	72	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	72	72	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,2	0,8	---	---	72	72	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<50	<50	0	---	3	3	100%
Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )	0,50	<0,05	<0,05	0	100%	20	20	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	19	---	---	20	20	100%
Número de colónias a 37 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	97	---	---	20	20	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	255	1630	0	100%	20	20	100%
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	0	0	0	100%	8	8	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<2	<2	0	100%	20	20	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9	7,2	8,1	0	100%	20	20	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<50	91	0	100%	2	2	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<10	140	1	95%	20	20	100%
Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> ) <sup>2</sup>	50	0,9	19	0	100%	20	20	100%
Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )	0,5	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )	5	<0,5	1,2	0	100%	20	20	100%
Cheiro a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	20	20	100%
Sabor a 25°C (Factor de diluição)	3	<3	<3	0	100%	20	20	100%
Turvação (NTU)	4	<0,7	4	0	100%	20	20	100%
Antimónio (µg/L Sb)	5	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/L As)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/L)	1,0	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	<0,005	<0,005	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/L B)	1,0	<0,2	<0,2	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )	10	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/L Cd)	5,0	<0,4	<0,4	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	21	110	---	---	2	2	100%
Chumbo (µg/L Pb)	25	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Cianetos (µg/L CN)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/L Cu)	2,0	<0,01	<0,01	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L)	3,0	<0,075	<0,075	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/L CaCO3)	---	270	650	---	---	2	2	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	0	0	100%	7	7	100%
Fluoretos (mg/L F)	1,5	<0,4	<0,4	0	100%	1	1	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	52	98	---	---	3	3	100%
Mercurio (µg/L Hg)	1	<0,4	<0,4	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/L Se)	10	<2	<2	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/L Cl)	250	89	330	1	50%	2	2	100%
Sódio (mg/L Na)	200	140	140	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )	250	98	190	0	100%	2	2	100%
Carbono Orgânico Total (mg/L C)	Sem alteração anormal	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L):	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano (µg/L)	---	<0,2	<0,2	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/L)	---	<0,1	<0,1	---	---	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,10	0,08	0,08	0	100%	1	1	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,02	<0,02	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,02	<0,02	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,02	<0,02	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	<0,02	<0,02	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	1,23	1,23	0	100%	1	1	100%
Clorofórmio (µg/L)	---	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/L)	---	0,65	0,65	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/L)	---	<0,1	<0,1	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/L)	---	0,18	0,18	---	---	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/L)	0,50	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Diurão (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Linurão (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/L)	0,10	<0,05	<0,05	0	100%	1	1	100%
Acrilamida (µg/L)	0,1	---	---	---	---	---	---	---
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Alcaria; Alcaria Alta; Alcaria Cova; Alcaria Queimada; Alcarías (Norte); Alcarías (Sul); Alcoutim/Martim Longo; Arrizada; Azinhal; Balurquinho; Barranco/Casas/Cerro; Barroso; Bentos; Cabaços/Fortim/Traviscosa; Casa Nova do Pereirão; Castelhanos; Corte Serranos; Corte Tabelião; Diogo Dias; Farelos/Clarines; Fernandilho; Fonte Zambujo/Lombardos; Fonte Zambujo de Baixo; Galaxes; Jardos; Laborato; Madeiras; Malfrades; Marim; Mestras; Monchique; Palmeira; Pão Duro; Pêro Dias; Pessegueiro; Preguiça; Preguiças; Soudes; Tacões; Taipas; Tesouro; Tremelgo; Várzea; Velhas; Zambujal; Zorrinhos de Baixo; Zorrinhos de Cima.								
NOTA 2: Parâmetros (conservativos) analisados pela entidade gestora em alta (Águas do Algarve), para a zona de abastecimento de Alcoutim/Martim Longo: Nitratos								
Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):								
Pârametro / Zona de abastecimento		Causas			Medidas corretivas			
CLORETOS:								
Alcaria Alta		Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água			Não foram tomadas medidas mas existe já um plano de trabalhos com vista à sua correção			
MANGANÊS:								
Azinhal		Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água			Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer da AS)			
O presidente:						Data da publicação:		
Oswaldo dos Santos Gonçalves						29-02-2016		